

三江公馆门窗、栏杆施工要求会议记录

- 1、下固定统一改为 435mm
- 2、C1817 中间不增加立柱
- 3、FC0915、FC0615 下固定统一调整为 435mm(防火窗)
- 4、楼梯间出屋面门为 6mm 钢化单玻，型材为普通型材，取消断桥做法
- 5、东西立面卫生间不用内置百叶
- 6、2、6、7、10#洋房 C0915 设置下固定，后补变更图
- 7、阳台门 2.4m 以内（含 2.4M）为 2 扇，2.4m 以上为 4 扇，大样图确认
- 8、百叶窗的内衬钢丝网材质为不锈钢材质
- 9、5mm 厚超过 0.5 m^2 ，6mm 厚超过 0.9 m^2 玻璃必须钢化，内置百叶玻璃必须钢化（图纸中描述与会议纪要不符的，以会议纪要为准）
- 10、门窗材料选用说明：其隔热材料选用 24mm 穿条形式，聚酰胺隔热条（品牌：苏州泰诺风、宁波信高、上海优泰、武汉源发）。
- 11、断桥平开窗采用 65 系列 1.4mm 厚铝材，断桥推拉窗采用 105 系列 1.4mm 厚铝材，断桥平开门采用 65 系列 2.0mm 厚铝材，断桥推拉门采用 105 系列 2.0mm 厚铝材。
- 12、安全玻璃使用范围：（1）无框玻璃门且厚度不小于 12；（2）有框玻璃门；（3）面积大于 0.5 m^2 的 5 厚玻璃窗，面积 D 大于 0.9 m^2 的 6 厚玻璃窗；（4）7 层及以上建筑外开窗；（5）玻璃底边离最终装饰面小于 500 的落地窗；（6）与水平夹角不大于 75 度的倾斜窗，包括天窗、采光顶在内的顶棚；（7）单块玻璃的最大使用面积按规范
- 13、推拉门：滑轮+两边条锁（宽度小于等于 2.4m 的移门采用四轮滑



轮、两扇；宽度大于 2.4m 的移门采用四扇，两侧固定，采用一边条锁+一边执手锁。)

14、内开窗：执手+隐形合页+传动杆+锁点+提升块+限位滑撑

15、上悬窗：执手+传动杆+滑撑+风撑

16、推拉窗：月牙锁+滑轮+防撞块

17、平开门：执手+合页+框面板+锁体+限位撑（屋顶平开门需执手不带钥匙，可双面开启，带闭门器）；备注：地下室通楼梯间是否需闭门器，待建设单位确认；若需要则取消锁体。

18、滑轮：采用钢质轴承，

19、窗户附框为钢塑材质，性能满足规范要求（钢衬壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ）

20、型材颜色由建设单位确定，中标单位需做实体样板，样板需经建设单位确认后方可大面积施工，若样板评审不通过，中标单位需按照建设单位要求重新制作样板（不另行计费用）

21、所有屋面检修百叶门改为单玻钢化玻璃门，平时上锁

22、13#连廊栏杆 LL：10000*150 取消

23、阳台栏杆 900 高度参照详细做法（参照已出 1100/600 栏杆做法）；

24、汽车坡道取消栏杆，非机动车坡道栏杆材质为铝合金，参照铝合金栏杆做法；

25、地下部分百叶窗未深化部分参考已深化部分。

